

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60039349

Blatt Page
0001


Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis Latest expiration date (day/mo/yr)
	0010--21166396 001	08.09.2016

Genehmigungsinhaber License Holder
Schulte Elektrotechnik
GmbH & Co. KG
Jüngerstr. 21
58515 Lüdenscheid
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Schulte Elektrotechnik
GmbH & Co. KG
Jüngerstr. 21
58515 Lüdenscheid
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
DIN VDE 0620-1/02.10
ZEK 01.2-08/12.08



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Steckdosenleiste

Bezeichnung : EVOLine 930wxyz; EVOLine 980wxyz 12
w: A-H (Anschlussvarianten)
xx: Anzahl der Steckdosen 01-03
y: A = Telekommunikations- bzw. Audio-
Steckvorrichtung vorhanden
frei = nicht vorhanden
z: S = Schalter eingebaut
frei = nicht eingebaut

Bemessungsspannung: AC 250 V
Bemessungsstrom : 16 A
Schutzklasse : I
Anschlußleitung : H05VV-F 3G1,5mm²
nicht wiederanschließbar

Ersetzt Zertifikat S 60013444

12

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 4 (1) bzw. (2) und § 7(1) des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par 4 Art. 1 or Art. 2 and Par 7 Art. 1 of the German Equipment and Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum Date of Issue : 08.09.2011 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Esdohr